

Bieliny dn. 20.02.2018 r.

Znak: ZP 271.3.2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

WYJAŚNIENIE 1

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na zadanie pn. **Dostawa kotłów CO wraz z montażem w kotłowni SP w Bielinach** działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póź. zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1. W związku z ogłoszonym przetargiem na dwa kotły co 500 kW (znak sprawy ZP271.3.2018) chciałbym zadać pytanie czy zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia dwóch zasobników po 1000 kg każdy do jednego pieca jednym zasobnikiem na 2000 kg opału.

Odpowiedź 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia dwóch zasobników po 1000 kg każdy do jednego pieca jednym zasobnikiem na 2000 kg opału. Powyższe jest podyktowane względami ekonomiczno - użytkowymi. Zamawiający w czasie dodatnich temperatur na zewnątrz budynku zamierza uruchamiać kotły CO na jeden palnik (a co się z tym wiąże korzystać z jednego zasobnika) co pozwoli na mniejsze zużycie opału. Drugi palnik i zasobnik w celu osiągnięcia większej mocy zostanie uruchomiony przy zmniejszaniu się temperatur. Ponadto ze względów użytkowych dużo praktyczniejszy jest kocioł CO, który ma dwa palniki i dwa zasobniki, gdyż przy awarii jednego z tych elementów kocioł nie przestaje pracować całkowicie, a jedynie na mniejszej mocy. Ponadto zasobniki o mniejszej pojemności są łatwiejsze w obsłudze dla palaczy, którzy obsługują kotły CO (mają mniejsze wymiary).

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część siwz.

Z up. Wójta
Kierownik referatu inwestycji
gospodarki przestrzennej
i zamówień publicznych
[Podpis]